

ОТЧЕТ об исполнении предписания об устранении нарушений

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №43 «Журавушка» города Лесосибирска» рассмотрев

Предписание Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Отделения надзорной деятельности и профилактической работы по МО г. Лесосибирск по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от «08» ноября 2016 г. № 102/1/1-1, № 103/1/1-1 (далее - предписание) информирует о мерах, принятых во исполнение указанного предписания.

1. Предписание рассмотрено и обсуждено в Управлении образования администрации города Лесосибирска. Намечены мероприятия по устранению недостатков, отмеченных в ходе проверки.

2. В целях приведения в соответствие с обязательными требованиями части 7 статьи 83 (1), которая гласит, что системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональности пожарной опасности Ф.1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 – с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации проведена следующая работа:

1. Выполнены работы по монтажу, пуско-наладке и тестированию радиосистемы передачи извещений ОС «Стрелец – Мониторинг» исп.2 для программно-аппаратного комплекса мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в высотных зданиях «Стрелец – Мониторинг» для нужд МАДОУ «Детский сад №43 «Журавушка», по адресу: г. Лесосибирск, ул. Яблочкова, д. 17 (Договор №ДП-074/17 от 10.03.2017 г.).

С 24.03.2017 г. организован прием дублирующего сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны ПЧ-48 ФГКУ «12 отряд ФПС по Красноярскому краю».

2. Выполнены работы по монтажу системы пожарной сигнализации Альтоника, согласно договора №ДП-130/17 от 14.04.2017 г., которая предназначена для организации охранно-пожарной сигнализации и передачи тревожных сообщений по радиоканалу (между двумя зданиями).

3. Ежемесячно выполняются работы по техническому обслуживанию одной объектовой станции радиосистемы передачи извещений ОС «Стрелец – Мониторинг» исп.2., согласно актов выполненных работ.

К отчету об исполнении предписания об устранении нарушений прилагаются следующие копии документов, подтверждающие устранение нарушений:

1. Копия Договора №ДП-074/17 от 10.03.2017 г. на выполнение работ по монтажу, пуско-наладке и тестированию радиосистемы РСПИ «Стрелец – Мониторинг».

2. Копия Акта приемки в эксплуатацию технических средств пожарного мониторинга от 23.03.2017 г.

3. Копия Акта комплексного опробования установок автоматической противопожарной защиты от 23.03.2017 г.

4. Копия Акта приема сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны от 24.03.2017 г.
5. Копии Актов выполненных работ по техническому обслуживанию одной объектовой станции радиосистемы передачи извещений ОС «Стрелец – Мониторинг исп. 2 - 5 шт.
6. Копия Договора №ДП-130/17 от 14.04.2017 г. на выполнение работ по монтажу системы пожарной сигнализации.

02.05.2017 г.

заведующий
(должность)



А.А. Кравченко
(Ф.И.О. должностного лица)